

GMINA RYMANÓW
38-480 RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
tel. 13-43-55-006, fax 13-43-55-765
NIP 6842377352, REGON 370440590

Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów, Posada Górna oraz Puławy, Gmina Rymanów”.

Gmina Rymanów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu.

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie protokołu RK (zalecenia i uwagi) dotyczące robót dodatkowych PZD Krosno, typ rur i studzienek (część nr 2 Puławy)?

Ad. pytanie 1

Zestawienie materiałów do wykonania robót dodatkowych	
Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wys. 0,5m (studnie)	4 szt.
Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wys. 0,5m z dnem (studnie)	4 szt.
Pokrywa niestudzienna żelbetowa 1000mm	4 szt.
Kratka ściekowa żeliwna	4 kpl
Rury kanalizacyjna PP SN8 K2 karbowana 500	60 mb
Rury kanalizacyjna PP SN8 K2 karbowana 600	96 mb
Beton	4,45 m3
Piasek	19,2 m3
Żwir pospółka	35 m3

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Karbaniak