
L9/4/1/WO
L9/4/2/WO
L9/4/3/WO
L9/4/4/WO
L9/4/5/WO
L9/4/6/WO
L9/4/7/WO
L9/4/8/WO
L9/4/9/WO
L9/4/10/WO
L9/4/11/WO
L9/4/12/WO
istn. L9/4/4/WO
Gospodarska
Wiśniowa
Łączy z rysunkiem 2
Uwaga!!!!
Projektowane słupy aluminiowe 9m z wysięgnikami łukowymi 1,5m na fundamentach betonowych B-71 i oprawami LED 72W na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi osłaniać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 i; na całej długości układać nad linia kablową bednarkę ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
LEGENDA
słup aluminiowy SAL-9 z wysięgnikiem łukowym 1,5m i oprawą LED CUDLE 72W (3500K)
proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2
OBIEKT
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetlenia ulicznego kablowego w miejscow. Sieniawa ul.Wiśniowa dz. ewid. 1131/2; 1140; 1148/1;
INWESTOR
Gmina Rymanów ul.Miłkowskiego 14a; 38-480 Rymanów
Rodzaj Opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 07.2017
SKALA 1:500
Projektant:
RYS. NR 1
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Układ współrzędnych XYY: "2000" - Układ wysokościowy "Kronsztad 86"
Wypis/Wyrys wydano:
Powiat: krośnieński
Gmina: Rymanów
Obręb ewidencyjny: 0016_05 Sieniawa
Godło mapy: 714.2(3).5.4.1; 714.2(3).5.4.3
Data przyj. prośb.: 06.07.2017
Data wyd.: 07.07.2017
Uwagi:
Wykonano na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500
Mapa została wykonana z zastosowaniem fotogrametrii naziemnej.
Mapa została sporządzona w układzie współrzędnych "2000" i układzie wysokości "Kronsztad 86".
Dokładność położenia punktów osnowy pomiarowej względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej nie przekracza 0,10 m.
Dokładność położenia sytuacyjnych punktów granicznych względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej nie przekracza 0,20 m.
Dokładność położenia sytuacyjnych punktów szczegółowych względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej nie przekracza 0,30 m.
Dokładność wysokościowa punktów szczegółowych nie przekracza 0,30 m.
Mapa została wykonana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" i układzie wysokości "Kronsztad 86".
Projektowane sieci i budowle wyniesiono jedynie tachimetrycznie.
Mapa została wykonana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" i układzie wysokości "Kronsztad 86".