



## Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania pn. „Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie – etap I”

Gmina Rymanów, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu.

Pytania wykonawcy

1. W związku z zapisem SWZ: „ETAP I – stan surowy otwarty budynku szkoły i przewiązki obejmuje: Instalacje kanalizacji podposadzkowej”  
Proszę o uzupełnienie pozycji dotyczących danego zadania w przedmiarze.
2. W SIWZ dział 2 dot. zakresu robót jest wykonanie kanalizacji podposadzkowej brak jednak przedmiaru, proszę o udostępnienie lub informację że ten zakres jest poza tym etapem I.
3. Proszę o udostępnienie STWiOR dla robót budowlanych.
4. Przedmiar pozycja 2.1.10 – analiza własna – wykończenie kominów ponad dachem – 14szt. / proszę o opis zakresu robót oraz materiałów które mają być zastosowane.
5. Przedmiar robót – brak pozycji dot. wykonania pasów pionowych z wełny mineralnej.

Odpowiedzi zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu” i SWZ **„Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny oferty”**.

Zamówienie **obejmuje** wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej, zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR.

W związku z powyższym należy skalkulować wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu” i SWZ **„Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny oferty”**.

Zamówienie **obejmuje** wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej, zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR.

W związku z powyższym należy skalkulować wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej.

- Ad. 3. STWiOR dla robót budowlanych w załączeniu.
- Ad. 4. Wykończenie kominów ponad dachem: płyty z niepalnej wełny mineralnej gr. 5cm, tynk silikonowy - metoda „lekka-mokra”, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
- Ad. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu” i SWZ **„Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny oferty”**.
- W związku z powyższym należy skalkulować wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną.

  
BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec