



## Pytanie i udzielona odpowiedź

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa (modernizacja) trybuny stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie”

Gmina Rymanów, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu.

Pytanie: W załączonym przedmiarze robót oraz projekcie Zamawiający przewidział obudowę konstrukcji stalowej i obicia stropu z płyt OSB siatką cięto-ciągnioną, W obecnym czasie cena stali wzrosła o kilkadziesiąt procent, Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę aby nie wykonywać montażu siatki a w zamian pomalować dwukrotnie płyty OSB.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamiennie malowanie dwukrotne płyt OSB. Jako rozwiązanie zamiennie dopuszcza zamianę obudowy z płyt OSB, na obudowę z deski elewacyjnej z drewna iglastego gr. 19mm, min. dwukrotnie impregnowanej i wybarwionej na kolor grafitowy oraz rezygnację z montażu na stropie siatki cięto-ciągnionej.

BURMISTRZ GMINY  
*Wojciech Farbaniec*