

GMINA RYMANÓW
38-480 RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
tel. 13-43-55-006 fax 13-43-55-765
NIP 6842377352, REGON 370440590

Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów, Posada Górna oraz Puławy, Gmina Rymanów”.

Gmina Rymanów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu.

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie słupów oświetleniowych aluminiowych malowanych proszkowo i lakierowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem?

Ad. pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza stosowania słupów malowanych proszkowo i lakierowanych w miejscowości Posada Górna i Rymanów.

Inwestor dopuszcza zastosowanie słupów aluminiowych lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, zabezpieczonych od dołu elastomerem w miejscowości Puławy.

Pytanie 2

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Projektem budowlanym a przedmiarami robót zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

1. Jaka ma być prawidłowa ilość zamontowanych opraw w Posadzie Górnej na odcinku oświetlenia zasilanego z szafy SO nr 105 ? Zgodnie z projektem jest to 16 szt. a w przedmiarze robót 6 szt.

2. Jaką rurą ma być zabudowany rów w miejscowości Puławy? Zgodnie z projektem i uzgodnieniem jeden odcinek ma być zabudowany rurą o długości 61m i średnicy 500mm i drugi odcinek rurą o długości 95m i średnicy 600mm. Natomiast przedmiar robót mówi o budowie rurociągu z rur PCV o średnicy 500mm o długości 160m?

Ad. pytanie 2

1. Prawidłowa ilość opraw dla odcinka zasilającego z szafy sterowania oświetleniem ulicznym winna być zgodna z zestawieniem materiałowym tj. 16 szt.

2. Należy zabudować rów zgodnie z załączonym projektem budowlanym..

Pytanie 3

1. Proszę o określenie słupów jakie należy wbudować wraz z podaniem karty katalogowej. na schematach nr 1,2,3 podano słupy Sal 60 Dp 42, w opisie technicznym podano słupy SAL DP-42 SAL 60?

2. W związku z możliwością zastosowania materiałów równoważnych, proszę o podanie najważniejszych parametrów techniczno - wytrzymałościowych słupów, wysięgników oraz opraw oświetleniowych (wymagania określone przez Zamawiającego) tak aby nie wskazywać na jednego producenta oraz przynajmniej dwóch innych producentów spełniało te parametry oraz zapis SWZ rozdział IV pkt. 5?

Ad. pytanie 3

1. Należy wykonać słupy SAL DP - 42 SAL 60.

2. W związku z tym iż realizowany projekt jest częścią kontynuacja wcześniej zaczętego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać powyższe zadanie zgodnie z projektem budowlanym. Gmina Rymanów w latach ubiegłych wykonała oświetlenie ulicy Świerkowej oraz części parku zdrojowego powyższe zamówienie jest kontynuacją wcześniej wykonanych oświetleń ścieżki spacerowej prowadzącej z Rymanowa Zdroju do Rymanowa

Pytanie 4

1. Zgodnie z projektem oraz Specyfikacją warunków zamówienia do sterowania oświetleniem ulicznym w miejscowości Puławy ma zostać wykorzystane sterowanie za pomocą inteligentnego zegara sterującego alt.2 firmy LEDIL. Prosimy o informację, czy istnieje możliwość wykorzystania zegara sterującego innego producenta, z zachowaniem niezbędnych parametrów oraz funkcjonalności.?

2. Prosimy o informację czy określone w projekcie sterowanie oświetleniem jest rozbudową już istniejącego?

Ad. pytanie 4

1 W układzie sterowania oświetleniem szafy SO-1 zastosować zegar sterujący astronomiczny, zaprogramowany dla Gminy Rymanów oraz system inteligentnego zarządzania oświetleniem zgodnie z wytycznymi wymienionymi w załącznikach.

Podstawowe elementy systemu (załącznik do odpowiedzi):

PLC Modulator – zamontowany w każdej oprawie (lampie).

GSM Modem – 3szt (na każdej fazie) montowany w szafie SO-1.

PLC Router – 1 szt montowany w szafie SO-1.

PLC Filter – 1 szt montowany w szafie SO-1,

Licznik 3F wewnętrzny – 1 szt, Zasilacz 12V -1szt, wyłączniki -2 szt, montowane w szafie SO-1.

Szafka sterownicza SO-1, o wymiarach: szer. 0,6m, wys.0,8m, głęb. 0,24m, posadowiona na fundamencie prefabrykowanym, betonowym.

-Podstawowy opis systemu przedstawiono w załączniku +tłumaczenie

Uwaga! Wymienione w projekcie typy opraw należy traktować jako rozwiązanie przykładowe.

-Zastosować oprawy oświetleniowe o mocy max do 150W, z modulatorem PLC, przystosowane do współpracy z w/w systemem. (przykładowe lampy przedstawiono w załączniku).

-Szafa SO-2.W układzie sterowania oświetleniem szafy SO-2 zastosować tylko zegar sterujący astronomiczny, zaprogramowany dla Gminy Rymanów (oddzielny niezależny system). Oprawy oświetleniowe j.w. lecz o mocy do 60 W.

Przedstawiony powyżej opis systemu sterowania firmy „AEV spol.s.ro KROMERIZ CZECH REPUBLIC” jest rozwiązaniem przykładowym.(więcej informacji na stronie www.aev.cz lub email p.mlcak@aev.cz).

Podobne opracowania, do zarządzania oświetleniem ulicznym możliwe do wdrożenia to min:

System CPA RABBIT

System CITY TOUCH firmy Philips

System ZILIGHT firmy Es- System.

2. Określone w projekcie sterowanie oświetleniem, jest nowym, niezależnym systemem.

Pytanie 5

W jakim zakresie należy wykonać demontaże oświetlenia ulicznego dublującego się z projektowanym oświetleniem ulicznym - czy zdemontować należy przewody napowietrzne AsXSn oraz oprawy oświetleniowe? - czy zdemontować należy przewody napowietrzne AsXSn, oprawy oświetleniowe oraz słupy ŻN?

Ad. pytanie 5

Demontaże należy wykonać w pełnym zakresie tj. oprawy, przewody napowietrzne i stanowiska słupowe (oświetlenie wydzielone) tam gdzie jest wspólne z siecią konsumpcyjną przyjąć w ofercie tylko demontaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Barbańczak

